

Паспорт

Панель 19" Q-SLOT, 1U, 4 слота, рама



1. Описание

Панель коммутационная Q-SLOT, 4 слота, рама (далее – изделие) предназначены для установки оборудования универсальной платформы Q-SLOT.

Панель представляет собой пустой корпус для установки в шкафы и стойки на 19” направляющие. На лицевой панели рабочего стола имеется четыре технологических слота для монтажа оборудования серии Q-SLOT.

Изделие предназначено для организации коммутационного поля со средней и высокой плотностью портов (в зависимости от применяемых типов планок или кассет), информационной проводке ЦОД, крупных корпоративных систем, комплексов ядра сети.

Панели могут использоваться в качестве терминального оборудования для терминированных медных и оптических решений с применением соответствующего терминального оборудования.

Также панели поддерживают сращивание оптического кабеля посредством сварки с монтажными шнурами.

Конструкция панелей **не позволяет** использование оптических сварных соединений.

2. Панель Q-SLOT, 4 слота, коды

Артикул	Наименование
47H-04-00BL	Панель 19" Q-SLOT, 1U, 4 слота, рама

3. Технические характеристики

Таблица 3.1. Технические характеристики панелей выдвижных

Артикул	Высота, U	Макс. количество планок	Кол-во сплайс-кассет (33B-03-24GY)
47H-04-00BL	1	4	8

Таблица 3.2. Максимальное количество оптических адаптеров

Артикул	Тип адаптера						
	MTP	LC-Duplex (ЦОД)	LC-Quad	LC-Duplex	SC-Duplex	FC	ST
47M-20-00-01BL	24	48	36	32	16	32	32

4. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Корпус панели с 19” креплениями	1
Паспорт изделия	1

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начинать работу по монтажу панелей, внимательно изучите настоящий паспорт.

5.1. Снятие упаковки

Упаковочный материал следует удалять так, чтобы не повредить панель инструментом. После вскрытия упаковки необходимо проверить внешнее состояние сборочных единиц и деталей панели, а также наличие всех принадлежностей согласно комплекту поставки.

5.2. Подготовка к монтажу

Установите корпус панели на 19” направляющие в монтажный конструктив.

Произведите подключение кабелей к устанавливаемому терминирующему оборудованию. По завершении подключения оборудования зафиксируйте кабели посредством стяжек или хомутов и лент Velcro

Запас кабелей рекомендуется расположить в монтажном конструктиве.

6. Меры безопасности

Оптические панели необходимо применять в соответствии с назначением, указанным в паспорте.

При установке оптических панелей персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).

Необходимо обеспечить защиту органов зрения от лазерного излучения.

Неиспользуемые оптические соединения и коннекторы должны быть закрыты защитными заглушками.

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.

7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

8.3. Компания Eurolan гарантирует соответствие оптических панелей заявленным характеристикам и требованиям стандартов СКС при построении СКС авторизованными Eurolan монтажными организациями в течение не менее 25 лет с момента выдачи сертификата системной гарантии.

При приобретении изделий Eurolan для эксплуатации в рамках не сертифицированных Eurolan СКС или в качестве отдельных компонентов СКС гарантийный срок составляет один год с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

9. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.