

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00755
(номер сертификата соответствия)

0002113
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Евролан». Адрес: 115193, РОССИЯ, город Москва, улица 7-я Кожуховская, дом 15, строение 1. ОГРН: 1107746792834. Телефон/Факс: +7(495) 252-07-99

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНКАБ». Адрес: 614532, РОССИЯ, Пермский край, Пермский район, деревня Нестюково, улица Придорожная, дом 2. ОГРН: 5085904000881. Телефон/Факс: +7 3422114141

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Кабели связи оптические, торговой марки «Евролан», не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющей коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения, с оболочкой из полимерного материала не содержащего галогенов, с числом оптических волокон от 1 до 999, марок: T01 нг(A)-HFLTx, T02 нг(A)-HFLTx, T12 нг(A)-HFLTx, Z12 нг(A)-HFLTx, Z31 нг(A)-HFLTx, U01 нг(A)-HFLTx, U02 нг(A)-HFLTx, U04 нг(A)-HFLTx, L04 нг(A)-HFLTx, L04-FG нг(A)-HFLTx, L21 нг(A)-FRHFLTx огнестойкие, L21-TB нг(A)-FRHFLTx огнестойкие. Выпускаемые по ТУ 27.31.11-012-68109808-2019 "Кабели связи оптические". Согласно приложению №0002278

Код ОК 27.31.12.120

Код ТН ВЭД России
8544 70 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (п. 5.7. п. 5.9), с показателями пожарной опасности ПКА 1, ПТНМ 1

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/A-21/03/23, 001/B-21/03/23 от 21.03.2023 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 27.31.11-012-68109808-2019 "Кабели связи оптические", договор поставки № 29/16 от 30.05.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.03.2023 по 20.03.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00755

№

(номер сертификата соответствия)

0002278

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	п. 5.7 Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия ПКА 1 (для марок исполнения нг(A)-FRHFLT _x , нг(A)-HFLT _x)
		п. 5.9 Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов кабельного изделия ПТПМ 1 (для марок исполнения нг(A)-FRHFLT _x , нг(A)-HFLT _x)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров